

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование Многофункциональная спортивно- игровая площадка

Тип объекта И другие объекты физической культуры и спорта

Место нахождения (адрес) Северский р-н ст-ца. Азовская Советская 8

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН:

Телефон:

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта

Комментарий:

Плановая дата обследования: **01.2022**

Фактическая дата обследования: **27.01.2022**

Организация: МБОУ Гимназия ст.Азовской

Должность лица: директор

ФИО: Бувич О.В.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории				
Вход на территорию				
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	Соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	Соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4
Путь к входу в здание				
Указатели направления движения	К	наличие	Не требуется	п. 4.1.3
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 4.1.7
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	Соответствует	п. 4.1.7
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	Соответствует	п. 4.1.8
Вход				
Входная площадка				
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	Соответствует	п. 5.1.3
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	Не требуется	п. 5.1.3

¹
01-2001"

Требования СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-

² К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	Соответствует	п. 5.1.3
Дверь входная наружная				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 5.1.4
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Не требуется	п. 5.1.5
Зона оказания услуги				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	Соответствует	п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)	К	0,55 x 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)	К	1,25 x 0,85 м.	Соответствует	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	Не требуется	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	Не требуется	п. 7.1.9

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	#
Вход	+	+	+	#

Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	#	#	#	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	#	#	#	#
Средства информации	#	#	#	#

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов(нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X	X	X	X	X
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

« 27 » января 2022г.

Дата составления Паспорта

Старший специалист ГКУ КК-УСЗН

Должность лица, составившего Паспорт



подпись

Ахрименко Ю.В.

Ф.И.О.